



2018年4月14日高分子科学与工程学院实验室安保检查情况表

楼名 / 房间	安全隐患	整改情况	整改前	整改后
西四教	吹风未拔	已提醒		
西四教	使用插排连接冷冻干燥机	暂时实验条件有限，已承诺有专人负责插座，不存在过夜现象		
西四教	吹风未拔	已提醒		
西四教 430	钢瓶未固定	已整改		

<p>学院楼附楼 113</p>	<p>冷冻干燥机接线板，过道杂物堵塞</p>	<p>线板问题第二次提醒，杂物问题已提醒</p>	 <p>The top photograph shows a close-up of a white laboratory machine with a green flexible hose connected to it. The bottom photograph shows a laboratory aisle with a blue trash bin, several cardboard boxes, and a wooden stool, indicating clutter.</p>	
<p>学院楼主楼</p>	<p>拉伸机未单独接墙</p>	<p>已提醒</p>	 <p>The photograph shows a workstation with a computer monitor, a mouse, and a machine with a red top section. The machine is not directly connected to the wall.</p>	